

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言

文書番号 : MN006U
発行者の名称 : 丸の内熱供給株式会社 内幸町地域
発行者の住所 : 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数
平成27年度分（付属書参照）

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 29熱第96号
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン
<発効日> 2017年6月30日

問い合わせ先 丸の内熱供給株式会社
管理部
TEL 03-3287-2083

会社代表者の署名

辻

正太郎



(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2017年 9月 19日
発行場所 : 丸の内熱供給株式会社
役職名・氏名 : 取締役社長 辻 正太郎

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (MN 0 0 6 U 付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数 (平成 2 7 年度分)

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		内幸町地域	
所在地		東京都千代田区内幸町 2-2-2	
事業者名	事業登録番号	丸の内熱供給株式会社	006

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガ ス (1000 m ³)	3, 427	341	3, 085
L P G (t)			
石 炭 (t)			
電 力 (MWh)	12, 453	10, 781	1, 672
その他			
販売熱量 (G J)	224, 225	122, 799	101, 426
C O P	0. 81	1. 01	0. 65

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m³、電力：9. 76MJ/kWh

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	0. 99
	温熱	1. 53