

## J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言

文書番号 : M N 0 0 6 U  
発行者の名称 : 丸の内熱供給株式会社 内幸町地域  
発行者の住所 : 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号  
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数  
平成 2 9 年度分（付属書参照）

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 2 9 熱第 9 6 号  
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン  
<発効日 > 2 0 1 9 年 4 月 1 9 日

問い合わせ先 丸の内熱供給株式会社  
管理部  
TEL 03-3287-2083

会社代表者の署名

辻 正太郎

(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2019 年 4 月 25 日  
発行場所 : 丸の内熱供給株式会社  
役職名・氏名 : 取締役社長 辻 正太郎

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

# JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (MN 0 0 6 U 付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数 (平成 2 9 年度分)

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

| 営業地域名 |        | 内幸町地域            |     |
|-------|--------|------------------|-----|
| 所在地   |        | 東京都千代田区内幸町 2-2-2 |     |
| 事業者名  | 事業登録番号 | 丸の内熱供給株式会社       | 006 |

| 原・燃料使用量                    | 計        | 冷熱       | 温熱       |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| ガ ス (1000 m <sup>3</sup> ) | 3, 678   | 148      | 3, 529   |
| L P G (t)                  |          |          |          |
| 石 炭 (t)                    |          |          |          |
| 電 力 (MWh)                  | 12, 112  | 10, 407  | 1, 706   |
| その他                        |          |          |          |
| 販売熱量 (G J)                 | 246, 158 | 129, 014 | 117, 144 |
| C O P                      | 0. 86    | 1. 19    | 0. 67    |

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m<sup>3</sup>、電力：9.76MJ/kWh

|                                      |    |       |
|--------------------------------------|----|-------|
| 「他人から供給された熱」の<br>一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ) | 冷熱 | 0. 84 |
|                                      | 温熱 | 1. 50 |